

**Областное государственное бюджетное учреждение  
«Томская областная ветеринарная лаборатория»  
Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.  
634009, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29  
тел.: (3822)90-03-15, тел./факс: (3822)90-03-13, 90-03-12  
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, ИНН 7017086746

Адреса мест осуществления деятельности:  
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11



Утверждаю  
заведующая отделом мониторинга,  
руководитель испытательной лаборатории  
*Н.А. Кудрявцева*

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 07750 К  
от 17 ноября 2021 г.**

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: МУП ЖКХ "Исток"

Адрес заказчика: 634535, Томская обл., Томский р-н, с. Новорождественское, ул. Советская, 62

Объект испытаний: Вода питьевая

НД на объект испытаний: СанПиН 1.2.3685-21

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Мазалово, скважина

Дата и время отбора пробы: 17.11.2021г. 09.00 ч.

Дата и время доставки пробы: 17.11.2021г. 11.00 ч.

Дата проведения испытаний: 17.11.21 - 17.11.21

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 25096/203, поверен до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах при 20 град.С	баллы	Не более 2,0	0		ГОСТ Р 57164-2016
Запах при 60 град.С	баллы	Не более 2,0	0		ГОСТ Р 57164-2016
Мутность по (формазину)	ЕМФ	Не более 2,6	54,4	7,6	ГОСТ Р 57164-2016
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Не более 0,3	5,80	0,04	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм <sup>3</sup>	Не более 0,1	0,47	0,07	ГОСТ 4974-2014

**Примечание:** Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники\*):

В.А. Киселева

Ю.Е. Власова

Н.Г. Валиева

*Н.Г. Валиева*

Л.В. Самхарадзе

\* Согласно приказа № 78 от 09.12.2019 г.

Ответственный за оформление протокола *Ж.В. Лоншакова* Ж.В. Лоншакова