ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ
РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Областное государственное бюджетное учреждение «Томская областная ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21ПМ12
Дата включения в реестр аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru

Утверждаю
Руководитель испытательной лаборатории
_____ Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 08096 К
от 27 сентября 2017 г.

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: МУП ЖКХ "Исток" Новорождественского сельского поселения
Адрес заказчика: Томский р-н, с. Новорождественское, ул. Советская, 62
Объект испытаний: Вода питьевая
СанПиН 2.1.4.1074-01
Масса (объем) пробы: 1,5 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: с. Новорождественское, колонка
Дата и время отбора пробы: 26.09.2017 г. 10.20ч.
Дата и время доставки пробы : 26.09.2017 г. 12.00 ч.
Дата проведения испытаний : 26.09.17 - 27.09.17
2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 30618/203, поверен до 23.03.2018

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах при 20 град.С	баллы	Не более 2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 60 град.С	баллы	Не более 2	0		ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	Не более 20	Менее 1,0		ГОСТ 31868-2012
Мутность по (формазину)	мг/л	Не более 2,6	Менее 1,0		ГОСТ 3351-74
Железо (Fe, суммарно)	мг/л	Не более 0,3	0,11	0,03	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/л	Не более 0,1	Менее 0,01		ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

☐ В.А. Киселева _____ ☐ О.Р. Сороковенко _____ ☐ Е.П. Голубева _____
☑ Н.Г. Валиева _____ ☐ Л.В. Самхарадзе _____

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.

Ответственный за оформление протокола _____ Ж.В.Лоншакова