



Областное государственное
бюджетное учреждение
«Томская областная
ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.21ПМ12

Дата включения в реестр
аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.

634009, Томская обл., г. Томск, ул. Р. Люксембург, д. 29,
тел.: (3822)90-03-15, тел./факс: (3822)90-03-12, 90-03-13
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Н.А. Кудрявцева

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 08097 К
от 27 сентября 2017 г.**

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: МУП ЖКХ "Исток" Новорождественского сельского поселения

Адрес заказчика: Томский р-н, с. Новорождественское, ул. Советская, 62

Объект испытаний: Вода питьевая

СанПиН 2.1.4.1074-01

Масса (объем) пробы: 1,5 л

Отбор проб: заказчиком

Место отбора проб: д. Мазалово, колонка

Дата и время отбора пробы: 26.09.2017 г. 10.35ч.

Дата и время доставки пробы : 26.09.2017 г. 12.00 ч.

Дата проведения испытаний : 26.09.17 - 27.09.17

2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 30618/203, поверен до 23.03.2018

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах при 20 град.С	баллы	Не более 2	0		ГОСТ 3351-74
Запах при 60 град.С	баллы	Не более 2	2		ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	Не более 20	5,6	1,7	ГОСТ 31868-2012
Мутность по (формазину)	мг/л	Не более 2,6	3,6	0,7	ГОСТ 3351-74
Железо (Fe, суммарно)	мг/л	Не более 0,3	1,48	0,37	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/л	Не более 0,1	0,169	0,025	ГОСТ 4974-2014

Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.

Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ

* Ответственный (е) исполнитель (и)

В.А. Киселева _____ О.Р. Сороковенко _____ Е.П. Голубева _____
 Н.Г. Валиева *Налиева* _____ Л.В. Самхарадзе _____

* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.

Ответственный за оформление протокола *Лоншакова* Ж.В. Лоншакова