

**Областное государственное  
бюджетное учреждение  
«Томская областная  
ветеринарная лаборатория»  
Испытательная лаборатория**

634009, Томская обл., г.Томск, ул.Р.Люксембург, д.29,  
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-12, 90-03-13  
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru



Утверждаю  
Руководитель испытательной лаборатории

Н.А. Кудрявцева

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 04510 К  
от 15 апреля 2019 г.**

1. Техническое задание на испытание:

Заказчик: МУП ЖКХ "Исток" Новорождественского сельского поселения  
Адрес заказчика: Томский р-н, с. Новорождественское, ул. Советская, 62  
Объект испытаний: Вода питьевая  
СанПиН 2.1.4.1074-01  
Масса (объем) пробы: 0,5 л; 1,5 л  
Тара, упаковка:стерильная тара  
Отбор проб: заказчиком  
Место отбора проб: д. Романовка, колонка  
Дата и время отбора пробы: 12.04.2019 г.  
Дата и время доставки пробы : 12.04.2019 г. 11.00 ч  
Дата проведения испытаний : 12.04.19 - 15.04.19

2. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах при 20 град.С	баллы	Не более 2,0	0		ГОСТ Р 57164-2016
Запах при 60 град.С	баллы	Не более 2,0	0		ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	баллы	Не более 2,0	0		ГОСТ Р 57164-2016

**Внимание! Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.  
Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения ИЛ**

\* Ответственный (е) исполнитель (и)

В.А. Киселева

Е.П. Голубева

Н.Г. Валиева

Л.В. Самхаралзе

\* Согласно приказа № 1/1 от 11.01.2016 г.

Ответственный за оформление протокола Л.А.Бабушкина