

**АККРЕДИТОВАННАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
«ЧИСТАЯ ВОДА»**

**ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

634028 г. Томск, пр. Ленина, 2, стр.33  
т.: (382-2) 701777, доп. 5227

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.510653

ПРОТОКОЛ № 687/2022 от 29.09.2022

Наименование и адрес Заказчика ООО «Айвер»  
 Дата отбора 27.09.2022 г.  
 Дата доставки пробы в лабораторию 28.09.2022 г.  
 Дата начала анализа 28.09.2022 г.  
 Дата окончания анализа 28.09.2022 г.  
 Объект анализа Пробы воды – д. Мазалово  
1) Природная скважинная вода  
2) Природная очищенная вода  
 Исполнитель Пушникова Т.К., Меринова Л.Р.  
 Примечания Пробы отобраны заказчиком.  
Результаты распространяются только на представленные пробы.

№	Определяемый показатель	Ед. измер.	Результат анализа	ПДК, СанПиН 1.2.3685-21 <sup>1)</sup>	Погрешность, неопределенность ±Δ, U	НД на методику анализа
1.	рН	единиц рН	7,1	6–9	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2.			8,1			
1.	Железо общее	мг/дм <sup>3</sup>	5,1	0,3	0,5	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
2.			0,05		0,01	
1.	Марганец	мг/дм <sup>3</sup>	0,52	0,1	0,08	ГОСТ 4974 (метод А)
2.			0,09		0,01	

1) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Заведующий лабораторией В. Пилипец/

Результаты получены \_\_\_\_\_



Дата 29.09.2022 г.