Областное государственное бюджетное учреждение
«Томская областная ветеринарная лаборатория»
Испытательная лаборатория
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПМ12 от 23.04.2015г.
634009, Томская обл., г.Томск, ул.Розы Люксембург, 29
тел.:(3822)90-03-15, тел./факс:(3822)90-03-13, 90-03-12
e-mail: lab@lab.gsvt.tomsk.ru, om@lab.gsvt.tomsk.ru, ИНН 7017086746
Адреса мест осуществления деятельности:
634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 1; 634009, Россия, Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 29, строение 11

Утверждаю
заведующая отделом мониторинга,
руководитель испытательной лаборатории
* _____ Н.А. Кудрявцева

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 02783 К
от 08 апреля 2021 г.

1. Техническое задание на испытание:
Заказчик: МУП ЖКХ "Исток"
Адрес заказчика: 634535,Томская обл.,Томский р-н,с.Новорождественское, ул.Советская, 62
Объект испытаний: Вода питьевая
НД на объект испытаний: СанПиН 1.2.3685-21
Масса (объем) пробы: 1,5 л
Отбор проб: заказчиком
Место отбора проб: д Мазалово, скважина
Дата и время отбора пробы: 08.04.2021г. 09.30ч.
Дата и время доставки пробы : 08.04.2021г. 10.40ч.
Дата проведения испытаний : 08.04.21 - 08.04.21
2. Приборы и оборудование, используемые при испытаниях:

Наименование средств измерения, испытательного оборудования	Метрологические характеристики		Свидетельство о поверке (аттестации), дата поверки (аттестации)
	Диапазон измерений	Погрешность, цена деления, класс точности	
pH-метр-милливольтметр pH-420	(от-0,5до+14,0) ед.pH	±0,02 ед.pH	№ 25247/203, поверен до 13.07.2021
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	(0,004-2) Б	±0,003 Б	№ 25096/203, поверен до 05.03.2022

3. Результаты испытаний:

Наименование показателей	Единицы измерений	Нормы, допускаемые значения	Результаты испытаний	Характеристика погрешности	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Водородный показатель	ед.pH	6,0 - 9,0	7,4	0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм^3	Не более 1000	373,0	9,9	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	^{0} Ж	Не более 7,0	7,0	1,1	ГОСТ 31954-2012
Перманганатная окисляемость	мгО/дм^3	Не более 5,0	2,0	0,2	ГОСТ Р 55684-2013
Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	Не более 0,3	1,76	0,82,	ГОСТ 4011-72
Марганец (Mn, суммарно)	мг/дм^3	Не более 0,1	0,164	0,025	ГОСТ 4974-2014

Примечание: Протокол испытаний распространяется на образцы, подвергнутые испытаниям.
Запрещается частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Заведующие отделов (уполномоченные сотрудники*):

☐ В.А. Киселева _____ ☐ Е.П. Голубева _____

☑ Н.Г. Валиева _____ ☐ Л.В. Самхарадзе _____

* Согласно приказа № 78 от 09.12.2019 г.

Ответственный за оформление протокола _____ Т.С. Казанцева