

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**«Утверждаю»**

Директор МУП ЖКХ «Исток»

С.В. Брылев

«26» мая 2016г.

*Технические условия  
(предварительные)*

*на подключение объекта: пилорама*

*Российская Федерация, Томская область, Томский район, Новорождественское сельское поселение, д. Мазалово, ул. Юбилейная, 85а*

**Заказчик: Администрация Новорождественского сельского поселения**

**Срок действия ТУ: 25.05.2018г.**

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: пилорама;

2. Адрес объекта: Российская Федерация, Томская область, Томский район, Новорождественское сельское поселение, д. Мазалово, ул. Юбилейная, 85а.

**Данные для подключения водопровода:**

1. Общий объем водопотребления не должен превышать 10м<sup>3</sup>/сутки;

2. Давление воды в точке подключения 1.2гкс/см. кв.;

3. Предел возможных колебаний 0,5 гкс/см. кв.;

4. Подключение объекта возможно после разработки проекта прокладки сетей водоснабжения, согласования ее с эксплуатирующей организацией, Администрацией сельского поселения.

5. Подключение объекта возможно от существующего муниципального водопровода по улице Новая с установкой водопроводного колодца ВК и запорной арматуры в нем;

6. Для обеспечения возможности присоединения необходимо проверить диаметр водопровода в точке врезки на пропускную способность и заявленный расход;

7. Проект присоединения разработать в соответствии с действующими правилами и СН и П;

8. Провести с представителями эксплуатирующей организации гидравлическое испытание системы с подписанием акта гидравлического испытания;

9. Все работы должна выполнять организация, имеющая допуск к данному виду работ;

10. Предусмотреть узел учета расхода холодной воды, оборудовать его в соответствии с действующим СНиП и получить допуск в эксплуатацию узла учета в эксплуатирующей организации;