



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТОМСКИЙ РАЙОН»
Администрация
Томского района
**УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ,
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ**

ул. К.Маркса, 56, г. Томск,
Россия, 634050;
тел. 40-86-27, факс (3822) 40-89-55
E-mail: ghpf@atr.tomsk.gov.ru

Главам сельских поселений
(по списку)

22.06.2018 № 05-1060
на № _____ от _____

Уважаемые руководители!

В целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей, безопасной эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, а так же бесперебойного газоснабжения потребителей, направляем Вам требования «Правил охраны газораспределительных сетей» утвержденные Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000 года. Данные требования необходимо учитывать при выдачи ордеров на производство земельных работ в близи сетей газораспределения, а так же разместить на официальных сайтах сельских поселений в сети интернет.

Заместитель Главы Томского района -
начальник Управления ЖКХ,
строительства, транспорта и связи -
председатель КЧС и ОПБ

А.Н.Масловский

Ю.В. Аксенов
40 78 31



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром газораспределение Томск»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

пр. Фрунзе, д. 170а, г. Томск,
Томская область, Российская Федерация, 634021
тел.: +7 (3822) 90-13-00, факс: +7 (3822) 90-26-01
e-mail: mail@gazpromgr.tomsk.ru
ОКПО 53085159, ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428, КПП 701701001

16.05.2018 № 1404
на № _____ от _____

Первому заместителю главы
Администрации Томского района
Томской области – начальнику
Управления по социально-
экономическому развитию села

А.В. Крикунову

Администрация Томского района
№ 35-02-2697/18-0-0
от 18.06.2018



*О мероприятиях по предотвращению аварий
в охранных зонах сетей газораспределения*

Уважаемый Александр Васильевич!

В целях обеспечения сохранности газораспределительных сетей, безопасной эксплуатации, предотвращения аварий и несчастных случаев, а также бесперебойного газоснабжения потребителей необходимо соблюдение требований «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 года № 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года).

Данные требования являются обязательными для юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей, либо осуществляющих в границах указанных земельных участков любую хозяйственную деятельность.

Газораспределительные сети включают в себя надземные, подземные газопроводы (уличные, внутриквартальные, дворовые), межпоселковые газопроводы, установки защиты газопроводов от электрохимической коррозии, отдельно стоящие газорегуляторные пункты, размещенные в шкафах или блоках и другие сооружения на газопроводах, обеспечивающие подачу газа от источника газоснабжения до потребителей.

Для обеспечения сохранности газораспределительных сетей устанавливаются охранные зоны.

Охранный зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг

других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

– вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

– вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

– вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

– вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода – для однопроводных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов – для многопроводных.

Трассы подземных газопроводов обозначаются опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры или опорные столбики высотой до 1,5 метров (вне городских и сельских поселений), которые устанавливаются в пределах прямой видимости не реже чем через 500 метров друг от друга, а также в местах пересечений газопроводов с железными и автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода. На опознавательных знаках указывается расстояние от газопровода, глубина его заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

– строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

– сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

– перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

– устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

– огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

– разводить огонь и размещать источники огня;

– рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями механизмами на глубину более 0,3 метра;

– открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

– набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них.

Лесохозяйственные и сельскохозяйственные и другие работы, не подпадающие под перечисленные ограничения Правил охраны газораспределительных сетей, и связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину не более 0,3 метра, производятся собственникам, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубине более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

В случае повреждения газораспределительной сети или обнаружения утечки газа при выполнении работ в охранной зоне технические средства должны быть остановлены, двигатели заглушены, а персонал отведен от места проведения работ и расположен по возможности с наветренной стороны. О происшедшем немедленно извещается аварийно-диспетчерская служба эксплуатационной организации газораспределительной сети. До прибытия аварийной бригады руководитель работ обязан принять меры, предупреждающие доступ к месту повреждения сети или утечки газа

посторонних лиц, транспортных средств, а также меры, исключающие появление источников открытого огня.

Убытки, причиненные организации-собственнику газораспределительной сети или эксплуатационной организации в результате блокирования или повреждения газораспределительной сети либо в результате иных действий, нарушающих бесперебойную или безопасную работу газораспределительной сети, исчисляются и взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56880-2016 «Порядок организации и проведения работ в охранных зонах сети газораспределения», лица, имеющие намерения производить работы в охранной зоне газораспределительных сетей обращаются в газораспределительную организацию ООО «Газпром газораспределение Томск» за согласованием их проведения в соответствии с условиями, указанными в ордере на производство земляных работ, выданном органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, либо в заявлении на получение указанного ордера.

Эксплуатационная организация в случае согласования проведения работ в охранной зоне сети газораспределения выдает разрешение на производство работ и ставит отметку о согласовании в ордере на производство работ или в заявлении на выдачу ордера.

Решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на проведение работ в охранной зоне газопровода принимает эксплуатационная организация в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты обращения заявителя.

Заявитель не менее чем за 3 рабочих дня до начала этапов проведения работ, указанных в разрешении, должен вызвать представителя на место проведения работ для указания местоположения газопровода и контроля за выполнением условий производства работ, указанных в разрешении.

При обнаружении нарушений условий производства работ представитель эксплуатационной организации приостанавливает данные работы с составлением Акта на приостановку работы в охранной зоне газораспределительной сети.

Направляется сообщение о выявленных нарушениях и копия Акта на приостановку работы в охранной зоне сети газораспределения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выдавшей ордер на производство земляных работ, для его приостановки.

Дальнейшее выполнение работ возможно только при получении разрешения на возобновление работ в охранной зоне газораспределительной сети.

При обнаружении производства работ в охранной зоне газораспределительной сети без получения разрешения на проведение работ эксплуатационная организация также приостанавливает работы и направляет сообщение о выявленных нарушениях и копию Акта на приостановку работы в

охранной зоне сети газораспределения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Правительством РФ от 20.11.2000 № 878 (с изменениями на 17 мая 2016 года), в п. 44 эксплуатационные организации газораспределительных сетей, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления обязаны взаимодействовать в части обеспечения сохранности газораспределительных сетей, предупреждения аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий, в п. 49 юридические и физические лица, виновные в нарушении требований Правил охраны газораспределительных сетей, а также их функционирования, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным прошу Вас:

1. Выдачу ордеров на производство земляных работ вблизи сетей газораспределения производить после согласования и выдачи разрешений ООО «Газпром газораспределение Томск» на проведение работ в охранных зонах сетей газораспределения.

2. При предоставлении от ООО «Газпром газораспределение Томск» сообщений и актов, подтверждающих нарушения, на Административных комиссиях рассматривать вопросы о нарушениях требований Правил охраны газораспределительных сетей и несанкционированных работах в границах охранных зон сетей газораспределения с привлечением к административной ответственности виновных лиц.

О Вашем решении прошу уведомить ООО «Газпром газораспределение Томск» в ближайшее время.



В.А.Гаушканов